



LEGENDA:

H-VTR dn15 n 1,4 – ŚREDNICA ORAZ NASTAWA NA ZAWORZE RÓWNOWAŻĄCYM TYPU HYDROCONTROL-VTR  
V = 0,10 m3/h – PRZEPŁYW OBLICZENIOWY

UWAGA:

GRZEJNIKI W POMIESZCZENIACH W PIWNICY NALEŻY ZDEMONTOWAĆ

<div><div><div><div></div><div>ENERGOSYSTEM</div><div>RYBNIK</div></div><div><div>44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25</div><div>tel. 32 / 755-94-72, fax. 32 / 423-86-60</div><div>www.energosystemrybnik.pl, biuro@energosystemrybnik.pl</div></div></div></div>				
TYTUŁ RYSUNKU:		Rzut piwnicy - segment A		
TYTUŁ OPRACOWANIA:		PT modernizacji i regulacji instalacji c.o.		
NAZWA I ADRES OBIEKTU:		Budynek mieszkalny, ul. Piłsudczyków 1, 44-196 Knurów		
INWESTOR:		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piłsudczyków 1, 44-196 Knurów		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	DATA: 11.2023
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Witold Opaliński	1340/03/U/C		SKALA: 1:100
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Tatarczyk			NR RYS.: 1